

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL 012/2020

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

A planilha quantitativa de Utilidades (DI-01022-PB-UT-PQ-0001) preve o fornecimento de um tanque estacionário para estocagem de Nitrogênio Líquido. Esse fornecimento pode ser caracterizado como comodato junto ao fornecedor do produto?

2.4.4	EQUIPAMENTOS		
2.4.4.1	Tanque estacionário de estocagem de Nitrogênio líquido	verba	1,0

RESPOSTA: O tanque de nitrogênio líquido não deverá ser considerado como comodato.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento