

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL 013/2020

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

No item da planilha orçamentária referente a contenção em parede diafragma consta a seguinte descrição “EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM ESPESSURA DE 50 CM, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (CONCRETO COM FCK= 30 MPa, ARMADURAS EM AÇO CA-50, CHAPAS DE AÇO NAS PAREDES, APLICAÇÃO DE LAMA POLIMÉRICA, MURETA GUIA EM CONCRETO ARMADO E TODOS OS DEMAIS), EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA (ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA CLAMSHELL, PRODUÇÃO DE LAMA, CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO, TRANSPORTE E DESCARTE DE TERRA E TODAS AS DEMAIS)”. Nesta contenção existe um serviço de atirantamento da parede com mais de mil metros sendo seu preço equivalente ao da própria parede diafragma, porém ele não é descrito na planilha orçamentária.

Entendemos que mesmo não estando explícito na planilha o serviço faz parte do escopo de contratação. Estamos corretos em nosso entendimento?

RESPOSTA: entendimento acertado, a descrição é para execução da parede, se a mesma exige para sua estabilidade a execução do tirante, é necessário que esteja computada no preço por unidade requerida.

Solicito disponibilização dos projetos arquitetônicos para facilitar a análise da obra.

RESPOSTA: os documentos fornecidos no ANEXO I do edital disponibilizado no site da fundação Butantan garantem o entendimento da fase ao qual estamos contratando. não foram fornecidos apenas os layouts internos, pois os mesmos estão sendo desenvolvidos.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento