

Andreia Luiza Navarro De Souza

De: Elcio Moura Linemberg <nome de Elcio Moura Linemberg > em
terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 09:34
Enviado em:
Para: Andreia Luiza Navarro De Souza
Cc: Guilherme Sant Anna; Rafael Arregui Lubianca; Gustavo Candido De Couto; Marcos Cesar De Oliveira Nezzi; Caio Amadeu Luiz; Ronaldo Almeida Da Silva; Giovani Baptista Silvestrin; email2workspace-prod3 +fundacaobutantan+WS1824194244+cv0d@ansmtp.ariba.com; Bruno Oliveira Abreu Constantino De Holanda
Assunto: Re: Análise e Julgamento - Edital nº 081/2025
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Bom dia a todos.

Sobre o recurso apresentado pela empresa HE Controles, seguem comentários:

Item 4.1.4.b.1) Os atestados de capacidade técnico-operacional encaminhados pela empresa MICROBLAU atestam projetos de grande vulto e complexidade, voltados para ambientes de missão-crítica e que envolvem controle e automação ativa em arquiteturas de rede complexas e de alto nível, atendendo os requisitos técnicos deste Edital.

Item 4.1.4.b.3) No atestado encaminhado pela empresa MICROBLAU, emitido pela empresa multinacional EQUINIX e acervado no CREA, é explícito o uso da linha de PLCs SIEMENS em arquitetura de controle só possível de ser executado com a Linha 1500 ou superior, atendendo os requisitos técnicos deste Edital.

Visto a criticidade e risco de afetação da produção do Complexo Butantan e por segurança adicional, diligenciamos vários projetos e empresas nos últimos anos, com o objetivo de absorção de conhecimento de novas tecnologias e averiguação de competências técnico-operacionais. Os cases apresentados pela empresa MICROBLAU, assim como sua estrutura operacional, foram satisfatórios.

Att.



ELCIO MOURA LINEMBERG
Coordenador de Manutenção
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Tel: +55 11 2627-9449
www.butantan.gov.br

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 11:43, Andreia Luiza Navarro De Souza <andreia.lsouza@fundacaobutantan.org.br> escreveu: