

REQUISIÇÃO DE COMPRA: 3000599515

PROCESSO Nº WS1453966367

ATO CONVOCATÓRIO Nº 002/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

Etapas da Licitação: Análise dos documentos de habilitação.

ATA DE REUNIÃO - DILIGÊNCIA

Reúnem-se na sala de Compras na data de hoje, dia 22/07/2025 às 14h, os colaboradores abaixo identificados, bem como os representantes da empresa **INFORMOV LTDA**, primeira colocada no procedimento licitatório Ato Convocatório nº 002/2025, que visa a contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza, cuja sessão de abertura ocorreu em 21/05/2025.

No dia 21 de julho foi encaminhado à ciência da empresa a análise técnica anexa feita pelo setor de Engenharia que apontou inconsistências na apresentação dos atestados que dizem respeito aos itens abaixo citados, que compõem a qualificação técnico-operacional exigida no edital:

- 1) Fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado para salas limpas – 226 TR;
- 2) Instalação de tubulação em inox – OD, padrão farmacêutico – 3772 m;
- 3) Instalação de tubulação em aço carbono (SCH) - 6.229 m;
- 4) Instalação de tubulação inox (SCH) – 2053 m;
- 5) Instalação elétrica em média tensão – 1.850 KVa;
- 6) Sistemas de automação de HVAC e STA atendendo a CFR 21, part. 11 – 1300 pontos;

Após os esclarecimentos necessários por parte da empresa, que afirmou ter todos os atestados necessários a comprovar experiência anterior na execução dos serviços, ficou convencionado que a empresa encaminhará justificativas e demais documentos capazes de afastar as eventuais inconsistências apontadas.


Ficou fixado a data de até o dia 28 de julho, às 15h para a apresentação da documentação e justificativas citadas.

Os e-mails de envio dos documentos são os do projeto que constam da SAP/ARIBA e, ainda, gerencia.compras@fundacaobutantan.org.br.

OBS: Faz parte integrante desta Ata, o e-mail contendo a análise técnica da área de Engenharia feita sobre os atestados de qualificação operacional da licitante.




Vicente M. Simões de Almeida Prado
Especialista de Compras e Licitações
Fundação Butantan



Audrey Gabriel
Gerente de Compras
Fundação Butantan




Mariana da Silva Teixeira
Analista de Compras e Licitações
Fundação Butantan



Karina Mendes Neves de Oliveira
Analista de Compras e Licitações
Fundação Butantan



Beatriz Archioli Martins Leal
Analista de Compras e Licitações
Fundação Butantan



Erika Borges
Gerente de Controle de Custos de Projetos
INFORMOV LTDA



Kleber dos Santos Assis
Gerente de Instalações
INFORMOV LTDA



Danilo Juliato de Aquino
Gerente de Orçamentos
INFORMOV LTDA

Beatriz Archioli Martins Leal

De: Beatriz Archioli Martins Leal
Enviado em: segunda-feira, 21 de julho de 2025 16:42
Para: 'Wilton Queiroz'
Cc: Gerência Compras; 'erika.borges@itsinformov.com.br';
'fernando@itsinformov.com.br'; 'kleber.assis@itsinformov.com.br'
Assunto: ATO CONVOCATÓRIO N° 002/2025 - PBI
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde.

À INFORMOV,

Para conhecimento, encaminho os pontos levantados pelo setor de Engenharia e que serão abordados na reunião agendada para 22/07, às 14h:

-> **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA SALAS LIMPAS (226 TR requerido):** A informação apresentada no atestado do Acervo do Fleury página 3 como 20 (VINTE) PEÇAS DE AHU, COM FILTROS PLANO / BOLSA / ABSOLUTO PARA SALA LIMPA não condiz com a informação apresentada no quantitativo (tabela) deste atestado. Inclusive, no levantamento feito as informações da tabela resumo divergem de todas as informações apresentadas na planilha quantitativa dos itens de HVAC, segue abaixo um demonstrativo dessa divergência

SOMATÓRIO CONSTANTE NA PLANILHA QUANTITATIVA	
CONDICIONADOR DE AR TIPO FAN & COIL (FANCOLETE)	69
CONDICIONADOR DE AR TIPO FAN & COIL	50
CONDICIONADOR DE AR TIPO AH-079-03	1
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM	1
SOMATÓRIO CONSTANTE NA TABELA RESUMO	
90 (noventa) peças de Fancolete totalizando 270 TR;	90
44 (quarenta e quatro) peças de fancoil totalizando 505 TR;	44
20 (vinte) peças de AHU, com filtros plano / bolsa / absoluto para sala limpatotalizando 350 TR;	20

-> **INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM INOX (OD) PADRÃO FARMACÊUTICO (3.772 m):** Não encontrado nenhum atestado. Esse item requer a comprovação de atestado para uso de tubulação inox (OD) em padrão farmacêutico (montagem a qual deve atender a norma ASME BPE). Para o caso deste projeto o quantitativo representa a aplicação deste material em Vapor puro e água para injetáveis, assim a empresa deverá apresentar atestados que comprovem essa aplicação e tipo de instalação/montagem.

-> **INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO (SCH) (6.229m requerido):** No atestado do Fleury consta no descritivo a execução de 5.155 metros de tubulação SCH, entretanto foi encontrado somente 268 metros no item 04.25.07 da planilha. Assim, não consideramos esse item no quantitativo levantado. Assim, levando em consideração os atestados apresentados deste item, levantamos apenas 3.198 metros: penas os seguintes itens:

Acervo – DASA H9- pag. 20: 1355 metros
Acervo FLEURY – pag.99: 268 metros

Acervo BRMALLS – pag. 85/86/139: 1575 metros

-> **INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO INOX (SCH) (2.053m requerido):** Encontrado apenas o quantitativo levantado no atestado Acervo – DASA H9- pag. 18: 489 metros

-> **INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (1.850kVA requerido):** A informação apresentada no atestado do Acervo do Fleury página 3 como Fornecimento e instalação de 4 transformadores de 500 kVA, totalizando 2000 kVA não consta na lista de serviço do mesmo CAT. Contudo, analisando os demais atestados, no acervo BRMALLS edital pág 83 foi encontrado apenas 1000KVA do item Transformador à seco 1000 kVA - trifásico - 60 HZ - IP00 - Z = 6%.

-> **SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DE HVAC E STA ATENDENDO A CFR 21 part 11 (223 pontos requerido):** A informação apresentada no atestado do Acervo do Fleury página 4 como Implantação de 2.100 pontos de monitoramento e controle de automação para sistema de HVAC não consta na lista de serviço do mesmo CAT.

Atenciosamente,



Beatriz Archioli Martins Leal
Compras e licitações
Tel: +55 11 2627-9377
fundacaobutantan.org.br