

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL ATO CONVOCATÓRIO 006/2021

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

PERGUNTA 01 – Favor informar se o Instituto dispõe dos projetos/croquis destas instalações de ar condicionado e se podem disponibilizar a esta licitante para melhor coleta dos dados e orçamento.

RESPOSTA: Não, somente as especificações constantes no memorial descritivo apresentado que são suficientes para composição do valor.

PERGUNTA 02 – Favor confirmar se os equipamentos SELF pode ser condensador remoto ou se realmente é obrigatório condensador incorporado como está descrito, fazemos esta pergunta porque SELF INCORPORADO é fabricado com no máximo 15 TR Fabricantes Carrier e Trane

RESPOSTA: Sim, pode ser condensador remoto desde que as demais características sejam respeitadas.

PERGUNTA 03 – Observamos que se realmente for obrigatório SELF INCORPORADO não teria necessidade de linhas de cobre, como consta no memorial descritivo (escopo do fornecimento) pois é tudo incorporado no mesmo módulo;

RESPOSTA: Não há obrigatoriedade de ser self incorporado, podendo utilizar condensador remoto com suas respectivas interligações.

PERGUNTA 04 – caso seja SELF REMOTO, o maior que existe é de 25 TR Fabricante Trane.

RESPOSTA:

Opção 1: (02 x 40Tr's cada / ou 04 x 20 Tr's cada)

Opção 2: MULTI-SPLIT (splitão) de 40Tr's cada.

OBS: Lembrando que a capacidade total do sistema é de 80Tr's)

PERGUNTA 05 – Podem confirmar se ao invés de SELF INCORPORADO as licitantes poderão fornecer MULTI-SPLIT (splitão), aí sim neste caso as fabricantes dispõe na capacidade de 40 TR cada equipamento, mais ainda seriam REMOTO e não INCORPORADO

RESPOSTA: Sim

PERGUNTA 06 – Podem confirmar se para este escopo as licitantes devem instalar 80 TR e se podem ser em outras quantidades de equipamentos ou o Instituto vai exigir que seja exatamente 02 equipamentos de 40 TR cada?

RESPOSTA: Sim 80Tr's .

Opção 1: (02 x 40Tr's cada / ou 04 x 20 Tr's cada)

Opção 2: MULTI-SPLIT (splitão) de 40Tr's cada.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento