

**Respostas ao pedido de esclarecimento**

**EDITAL 010/2020**

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

Foi disponibilizado o desenho referente a atividade de Incêndio, porém não localizamos nenhuma planilha e ou memorial para podermos avaliar o nível de intervenções na área, poderiam verificar se existem estes documentos ou se não haverá nenhuma intervenção nesta atividade?

**RESPOSTA:** O desenho se refere simplesmente a atualização do layout da sala, a atividade em si não possui escopo de SPCI, ou seja, deverá ser mantido o sistema existente.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.

**RONALDO ALMEIDA DA SILVA**  
**Comissão de Julgamento**