PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Sondap
Sondagens a Percussão ltda
Rua Professor Assis Veloso, n. 603
Jd. São vicente - São Paulo - SP - CEP: 08021-470
Tel/Fax: 2031-5371 - Cel. 7886-3537

INTERESSADO: FUNDAÇÃO BUTANTAN		SP–27
OBRA: PROJETO LABORATÓRIO PILOTO		FOLHA: 01/01
LOCAL: AVENIDA VITAL BRASIL, 1500 – SÃO PAULO / SP		
NORMA: ABNT–NBR 6484/01	COTA (m): 97,14	COORDENADAS N: E: / ESCALA VERT.: 1:100
GEÓLOGO RESPONSÁVEL: Pedro Spaolonzo Filho	CREA: 0682465664/D	VISTO / INÍCIO: 12/12/13 / TÉRMINO: 12/12/13

N.A. (m)	PROF. (m)	PERFIL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	INTERP. GEOL.	NÚMERO DE GOLPES PENETRAÇÕES 15cm	30cm	SPT	COMPACIDADE
	0,60	1	Argila arenosa (média a fina), marrom e amarela	Aterro	1	1	2	
			Silte argiloso, p/arenoso, micáceo, vermelho		15	15		
	1,65		Argila arenosa (fina), c/restos de madeira, marrom		1	1		
	2,00		Furo Paralisado (impossível o avanço da sondagem)		15	15		

COMPACIDADE: FOFA / POUCO / MÉDIA / COMPACTA / MUITO COMPACTA
10 20 30 40 50 60>60

MEDIDAS DOS NÍVEIS D'ÁGUA			ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO		
Data	Hora	N.A.(m)	Tempo	Prof.(m)	Avanço(m)
12/12		seco			

OBSERVAÇÕES

10 20 30 40 50 60>60
MOLE / MÉDIA / RIJA / DURA
CONSISTÊNCIA

MÉTODO DE AVANÇO

Trado	2,00 m
Lavagem	0,00 m
Revestimento	0,00 m