

**Respostas ao pedido de esclarecimento**

**EDITAL ATO CONVOCATÓRIO 015/2021**

A Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

As Centrais de gases devem ser em aço inox 316l?

**RESPOSTA:** Sim, deverão ser de aço inox 316L. Considerar instalação de gases ultrapuros. Os gases serão utilizados na fermentadores entrando em contato com o produto, por tanto deverá atender a ASME BPE.

São Paulo, 28 de junho de 2021.

**RONALDO ALMEIDA DA SILVA**  
**Comissão de Julgamento**