

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL 017/2020

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

Em análise ao edital 017 2020, podemos verificar a exigência para atestado conforme abaixo, estamos cientes que a fundação Butantan tem seu regimento de compras próprio, porém pedimos para observar o que se refere a serviços de mesma complexidade e ou semelhantes. Temos mais de 5.000 mts de tubulações de aço inox instalados em diversas modalidades, bitolas e complexidades, para diferentes utilizações, água potável, gases, água industrial, sistema de dreno, etc... Infelizmente nas bitolas exigidas e quantidades solicitadas não temos.

RESPOSTA: Entendo que a expertise é equivalente para diferentes bitolas só mais trabalhoso para tubulações maiores. O que tem modificação de expertise seria o grau farmacêutico, pois essa tem especificidades como solda orbital, realização de decapagem e passivação, requerimentos de certificado de materiais etc. Desta forma, afim de ampliar o ambiente competitivo, a qualificação técnica será revisada retirando o diâmetro dos tubos e será reaberto prazo para apresentação da proposta, considerado a modificação do edital.

São Paulo, 17 de novembro de 2020.

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento