

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL N.º 040/2019

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos pelos colaboradores da área técnica, conforme segue:

O Anexo III.2 deste Edital mostra lista de planilha de preços unitários e totais para a apresentação de nossa proposta, entretanto no site <http://fundacaobutantan.org.br/licitacoes/ato-convocatorio/edital-040-2019>, link do Anexo III de planilhas quantitativas, consta um arquivo em PDF “DT-0059-NN-PR-LI-0001_0 - Lista Quantitativa”, o qual foi também anexado neste e-mail. Entendemos que como este documento não faz parte da lista do Anexo III.2 do Edital, este não deve fazer parte também das planilhas a serem apresentadas, dentro do envelope da proposta de preços, bem como não faz parte de nosso escopo de execução. Nosso entendimento está correto?

ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

(Todas as planilhas abaixo relacionadas serão disponibilizadas anexo a esta edital)

PLANILHA DE PREÇOS
ARQUITETURA
DI-00059-PB-AR-LM-2020-0001_00
AUTOMAÇÃO
DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001_02 - 02
CIVIL
DI-00059-PB-CV-LI-0001-R00
ELÉTRICA
DI-00059-PB-EL-LI-0002_R00
HVAC
DI-00059-PB-HV-LM-0001_R01
DI-01405-PB-HV-LM-0001
SPCI
DI-00059-PB-IN-LI-0001-R00
TELECOM
DI-00059-PB-TI-LI-0002_R00
UTILIDADES
DI-00059-PB-UT-PQ-3001_00

Resposta: Apesar da planilha quantitativa em questão não estar relacionada, a mesma faz parte do escopo de fornecimento e deve ser apresentada, onde a mesma é citada como parte integrante da disciplina de processos no ANEXO I.

FUNDAÇÃO BUTANTAN
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICADO

fundação
butantan

Respostas ao pedido de esclarecimento

Estamos com algumas dúvidas quanto a quantidade de IO solicitada no controle dos sistemas das câmaras frias.

Há algum outro documento de referência em relação a este sistema, além dos disponibilizados?

Conforme arquitetura de automação padrão IB.

Se possível, nos enviar quais os modelos de condensadoras e evaporadoras serão retro fitadas.

Resposta: Conforme lista de materiais do projeto DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001_02, a quantidade de IO's considerada para cada câmara fria é a seguinte:

- 16 Entradas digitais (1x 1762-IQ16);
- 16 Saídas digitais (2x 1762-OB08) ;
- 04 Entradas analógicas (1x 1762-IF04) ;
- 04 Saídas analógicas (1x 1762-OF04).


Foram enviados outros documentos junto ao projeto onde fazem referência às câmaras frias:

- DI-00059-PB-AT-GE-LI-0001 - Lista de materiais, Serviços, Hardware e Software;
- DI-00059-PB-AT-GE-MD-0001 - Memorial Descritivo Automação

Não possuímos os modelos das condensadoras e evaporadoras instaladas.

São Paulo, 03 de janeiro de 2020.

Comissão de Julgamento



Ronaldo Almeida
Compras e Licitações
Fundação Butantan