

Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL ATO CONVOCATÓRIO 040/2022

A Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

- 1) A pergunta contida na página 2, novamente informada abaixo, esta refere-se a emissões de gases poluentes e a resposta foi tratada como emissão de poluição sonora. *“Favor informar os níveis de emissões que devem ser atendidos. Para equipamentos com certificado de emissões TIER II, mantém-se a necessidade do fornecimento do oxicalisador?”*

RESPOSTA: Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151:2019 - "Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de uso geral", conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90. "

- 2) Referente ao **Anexo III.1**, este menciona a inclusão da planilha BDI como parte integrante, porém, a planilha/modelo desta não foi divulgada como parte do edital, favor confirmar se esta é parte integrante do edital e caso positivo disponibilizar o modelo a ser seguido.

RESPOSTA: A proposta deverá seguir obrigatoriamente o modelo divulgado, o valor total deverá computar os valores pertinentes ao BDI.

São Paulo, 15 de março de 2023

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento