

São Paulo, 23 de julho de 2025.

MEMO.DOP.OP_070_2025

MEMORANDO – ANÁLISE DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao
Departamento de Compras

ANÁLISE CAPACIDADE TÉCNICA – P44 - Centro Piloto Recombinante - CPR

Objetivo:

O presente documento tem como finalidade realizar a diligência dos atestados apresentados pela ENGEKO ENGENHARIA LTDA, referente a Concorrência Eletrônica nº 003/2025 – CPR. Para histórico, compras solicitou que a empresa apresentasse os atestados de nº 136, 137, 144 e 150 acervados no CREA. Em resposta, conforme consta no e-mail, a Engeko informa que os atestados 117, 136 e 137 todos acervados atendem as exigências do Edital no que se refere a qualificação técnico-operacional. Isso significa dizer que os atestados 144 e 150 que foram considerados pela área de engenharia para aferir a experiência anterior da empresa, sob a ótica dela, são desnecessários.

Assim, a análise a seguir será restrita aos atestados 117, 136 e 137:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APURADA	DESCRIÇÃO	ATESTADO CORRESPONDENTE	PARECER
1	Instalação de tubulação em inox (OD) padrão farmacêutico	M	635	3.931,2	Instalação de tubulação em inox (OD) padrão farmacêutico	Atestado 1 (117- CAT_2620210001181_2021020909 1158 - Saulo), pagina 1	aprovado
2	Instalação de rede de gases especiais em inox.	M	132,0	462	Instalação de rede de gases especiais em inox.	137 - FSQ-QUA-023-R03 atestado de capacidade técnica - R1 , pagina 95 Atestado 117- CAT_2620210001181_2021020909	aprovado

						1158 - Saulo), pagina 7	
3	Fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado para salas limpas	TR	61	123	Fornecimento e instalação de sistemas de HVAC para Salas Limpas (UTAS)	137 - FSQ-QUA-023-R03 atestado de capacidade técnica - R1, página 01	aprovado
4	Fornecimento e Instalação de acabamentos Padrão "Sala limpa" (forro, painel técnico e divisórias)	M²	1017	2.451,85	Fornecimento e instalação de acabamentos padrão sala limpa esp 50mm divisórias	137-BUTANTAN-Biobanco e Cabine (com Acervo Civil)	aprovado
5	Sistemas de automação de HVAC e STA atendendo a CFR 21 part 11	pontos	320	716	Módulo de Entrada Digital - 32 DO Módulo de Saída Digital - 32 DI Módulo de Entrada Analógica - 8 AI Módulo de Entrada Analógica - 8 AO	137-BUTANTAN-Biobanco e Cabine (com Acervo Elétrica) atestado de capacidade técnica, página 37 itens 3.1.1 e 3.1.2, página 41 item 3.2.1 e página 51 item 3.1.1	aprovado
6	Instalações elétricas	kVA	604	2000	Transformador-Redução 13,2 kV para	Atestado 117- CAT_2620210001181_2021020909	aprovado

	industriais				440 / 254V- 2000kVA/440 V	1158 - Saulo), pagina 5, item Instalações Elétricas	
--	-------------	--	--	--	---------------------------------	---	--

Parecer: Informo que desconsideramos o atestado 136 pois está ilegível a digitalização. Os atestados 117 e 137 atendem a comprovação necessária para a parcela de 50 % para execução das atividades conforme apresentado na tabela acima.

Conclusão: A empresa está aprovada para a execução da obra.

Atenciosamente;



Carlos Renato Barros
Coordenador de Elétrica,
Automação e
telecom
Diretoria de Obras e Projetos



Gerente de Projetos
Divisão de Obras e Projetos

Ivete Yazigi Roumieh
Coordenadora de HVAC
Diretoria de Obras e Projetos




Aline Navogin Pego Temotio
Coordenadora de Arquitetura
Diretoria de Obras e Projetos

Gerson Heber da Mata Filho
Engenheiro de Projetos
Divisão de Obras e Projetos



Anderson Almeida Costa
Coordenador de Civil
Diretoria de Obras e Projetos


Gerente de Projetos
Divisão de Obras e Projetos

Rodrigo Palestra
Gerente de Obras e Projetos
Diretoria de Obras e Projetos



Fernando Augusto J. Cunha
Diretor
Diretoria de Obras e Projetos

