

São Paulo, 12 de março de 2026.

MEMO.DOP.OP\_020\_2026

**MEMORANDO – ANÁLISE DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ao  
Departamento de Compras

**ANÁLISE CAPACIDADE TÉCNICA – PS6/59 – INFLUENZA - LIN**

**Objetivo:** O presente documento tem como finalidade avaliar a capacidade técnica operacional da empresa EMR Construções e Instalações Industriais executar serviços de engenharia, fornecendo serviços, mão de obra, equipamentos e materiais para a Reforma do Prédio 56/59 – Reforma Influenza 2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APURADA	DESCRIÇÃO	ATESTADO CORRESPONDENTE	PARECER
1	Fornecimento e instalação de válvula automática padrão sanitário tipo Zero Deadleag conforme ASME BPE para águas compendiais	UN	15	16	Válvula Esfera Sanitária Tripartida, passagem plena, acionamento manual, sede em PTFE, extremidades TC Iso 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme ASME BPE SF4.	Fundação Butantan (CAT) 2620230006406) pág 25/57	aprovado
2	Fornecimento e instalação de tubulação de ASME BPE para águas compendiais	M	12	102	Fornecimento e instalação de tubulação conforme ASME BPE	Fundação Butantan (CAT) 2620230015014) pág 10/25 (ITENS 2.0 e 3.0)	aprovado

CF  
de

4  
20

Conclusão: A empresa está aprovada para a execução da obra.

Os documentos considerados para a avaliação dos requisitos, tanto para capacidade técnica operacional quanto profissional, atendem aos critérios estabelecidos no edital.

● **PARCELA ARQUITETURA:**


Assim, os documentos considerados para a avaliação dos requisitos, tanto para capacidade técnica operacional quanto profissional, atendem aos critérios estabelecidos no edital.

● **PARCELA UTILIDADES:**


Parceira: Tendo em vista que os documentos encaminhados via e-mail, já foram analisados pelo Departamento de Compras quanto a sua veracidade, cumpre a Diretoria de obras e projetos conferir as informações técnicas presentes nos documentos de forma qualitativa e quantitativa quanto aos requisitos técnicos solicitados na qualificação técnica operacional e profissional.

3	Forneimento e instalação de acabamentos "Sala Padrão" (forro, limpa" (forro, painel técnico e divisórias)	M <sup>2</sup>	20,99	81,10	Divisória Padrão Sala Limpa	Fundação Butantan (CAT 2620230015014) pág 07/25	aprovado
---	---	----------------	-------	-------	-----------------------------	---	----------


D.O.P – Divisão de Obras e Projetos  
Gestor de Obras  
Rodrigo Paleta



D.O.P – Divisão de Obras e Projetos  
Coordenadora de Arquitetura  
Aline Navogin Pego Temotio



D.O.P – Divisão de Obras e Projetos  
Diretor  
Fernando Augusto Jabur Cunha



D.O.P – Divisão de Obras e Projetos  
Coordenadora de HVAC  
Ivete Vazigi Roumieh

~~Gerente de Projetos~~  
~~Divisão de Obras e Projetos~~  
Geraldo Candido de Moraes Junior

Atenciosamente;