

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 3000769403/ 3000769404

PROCESSO Nº WS2285633384

EDITAL DE ATO CONVOCATÓRIO N.º 039/2026

OBJETO DA SELEÇÃO: Reformas e adequações de instalações para os prédios P33 - Centro de Desenvolvimento de Anticorpos, P36 - Laboratório de Biotecnologia III e P114 - Laboratórios de Imunogenética e Bacteriologia I.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS Nº 01

Ainda que as perguntas tenham sido formuladas de forma muito genérica, sem indicar o item da planilha ou qual documento estava se referindo, seguem as respostas que entendemos cabíveis para dirimir as dúvidas apontadas. Havendo outros questionamentos pede-se maior objetividade nas perguntas.

PERGUNTA 01: Prédio 33

- 4.1 – Gesso ou painel sala limpa: **Gesso.**
- 4.2 – Local de utilização: **Sobre o forro para relocar ponto de água.**
- 4.3 – Detalhes: **Utilizar padrão.**
- 4.6 – Padrão sala limpa ou vidro: **Vidro.**
- 4.7 – Padrão sala limpa ou vidro ou laminado fenólico melaninico: **Laminado fenólico melamínico.**
- 4.8 – Medidas: **As medidas estão em planta.**
- 4.9 – Qual a utilização: **Para acréscimo de iluminação e tomadas.**
- Existem projetos de elétrica: **Não.**


PERGUNTA 02: Prédio 36

- 7.6 – Diâmetro: **1/4".**

- 7.7 – Diâmetro: $\frac{1}{4}$ ".
- 7.8 – Diâmetro: $\frac{1}{2}$ ".
- 7.9 - Projeto da coifa: É um equipamento padrão, não temos projeto, verificar em empresas especializadas em mobiliários para laboratório.
- Considera intertravamento para todas as portas: Não.
- Existem projetos de ar condicionado: Não, estes estão na lista como itens de contrato.

NOTA: Os questionamentos acima referem-se a esclarecimento de dúvidas sobre itens constantes da planilha proposta.

São Paulo, 23 de julho de 2026.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Resp_duvidas_n__01__P33_P36_E_P_114__21_07__PUBLICADO_EM_23_07_.pdf


Beatriz Archioli Martins Leal
419.111.068-30

Envelope ID:
3fefa7bea6f56955b72610cda97bc45b

Assinaturas



Beatriz Archioli Martins Leal
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

23 Jul 2026, 13:58:01

Documento **criado** por: Beatriz Archioli Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2026-07-23T13:58:01-03:00

23 Jul 2026, 13:58:01

Documento **assinado** por: Beatriz Archioli Martins Leal (Fundação Butantan) . Email:
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.17.42.241. DATE_ATOM: 2026-07-23T13:58:01-03:00

Hash do documento original

(md5) 326b23b077a6b6bad1ba11714ed1e64d

(sha256) 81800e8ffb6868f36cf3dab17554e6222f4b2a2900fd19898efccdc779c96e96

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>