

PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Resistências elétricas para aquecimento – HVAC:

- a) As resistências elétricas para o HVAC devem ser totalmente construídas em inox?

RESPOSTA: O gabinete das resistências elétricas pode ser fabricado em aço galvanizado, enquanto as aletas devem ser confeccionadas em aço inoxidável.

- b) O termostato de segurança deve vir integrado ao equipamento, montado pelo próprio fabricante?

RESPOSTA: Sim, conforme especificado no Memorial Descritivo (DI-01027-PE-HV-MD-0001)

Obs.: Essas especificações podem impactar significativamente no valor do fornecimento.

PERGUNTA 02: Os chillers de processo devem possuir a bomba já integrada pelo fabricante?

RESPOSTA: Os chillers de processo (NB3 e Incubadoras) não têm suas bombas primárias integradas.

PERGUNTA 03: Devem ser consideradas duas bombas por chiller ou duas bombas para o conjunto total dos chillers de processo?

RESPOSTA: Duas bombas primárias para o conjunto de chillers de processo (NB3 e incubadoras); além das bombas secundárias de distribuição do sistema.


PERGUNTA 04: Favor disponibilizar o documento DT-01027-PE-PR-FD-0002, que não foi encontrado nas solicitações.

RESPOSTA: Tão logo a área técnica responda a presente dúvida será publicada no site.

PERGUNTA 05: Para os equipamentos de WFI, Gerador de Vapor Puro e Água Abrandada, seria possível encaminhar a análise completa da água, incluindo os seguintes parâmetros: temperatura, dureza, condutividade, sílica, SDI, CO₂ e turbidez?

RESPOSTA: Os parâmetros necessários para água gerada encontram-se nos documentos DI-01027-PE-UT-RU-0002 e DI-01027-PE-UT-RU-0003.

São Paulo, 28 de março de 2025



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESP_DUVIDAS__PBI_28032025_150049


Beatriz Archiolti Martins Leal
419.111.068-30

Código do documento
626c8e06612900e985ac01abf663cc6f

Assinaturas



Karina Mendes Neves de Oliveira
karina.neves@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

28 Mar 2025, 15:00:50

Documento **criado** por: Beatriz Archiolti Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2025-03-28T15:00:50-03:00

28 Mar 2025, 15:01:50

Documento **assinado** por: Karina Mendes Neves de Oliveira (Fundação Butantan) . Email: karina.neves@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.18.126.37. DATE_ATOM: 2025-03-28T15:01:50-03:00

Hash do documento original

(md5) ca02c921e992df5f68663b2e9fd60f7d

(sha256) c04f5b28d6c942fb6362031ef32585c5a144cc54e4c05d68f5e6245c5d659ca4

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>