

PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Qual é o plano de contingência caso haja necessidade de evacuação de emergência ou interdição de áreas próximas à obra?

RESPOSTA: Após a emissão da ordem de início, a empresa deverá considerar em seu Plano de Trabalho um plano de Contingência validando a área de implantação de canteiro de obras. Nessa etapa as rotas de acessos serão aprovadas junto às áreas pertinentes da Fundação Butantan.

PERGUNTA 02: Ao analisar as abas de ELÉTRICA e de HVAC da PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025, não identificamos serviços e fornecimentos relacionados à infraestrutura seca de instalações Elétricas para o Sistema de HVAC.

Entendemos que os respectivos serviços de fornecimento e instalação devem ser incluídos em itens com descritivos e quantitativos, e, conseqüentemente, a PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025 deve ser revisada. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos a exclusão desses serviços do escopo da Contratada.

RESPOSTA: O entendimento não está correto. Todos os serviços e fornecimentos relacionados à infraestrutura seca de instalações elétricas para o sistema de HVAC constam dentro do item “3 - Força” da planilha de ELÉTRICA.

PERGUNTA 03: Ao analisar as abas de ELÉTRICA e de HVAC da PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025, não identificamos serviços e fornecimentos relacionados à infraestrutura seca para a alimentação do damper motorizado do sistema de HVAC.

Entendemos que os respectivos serviços de fornecimento e instalação devem ser incluídos em itens com descritivos e quantitativos, e, conseqüentemente, a PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025 deve ser revisada. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos a exclusão desses serviços do escopo da Contratada.

RESPOSTA: O entendimento não está correto. Todos os serviços e fornecimento relacionados à infraestrutura dos componentes de HVAC consta na planilha de automação infraestrutura no item “2 - Material e mão de obra de infraestrutura”.

PERGUNTA 04: Ao analisar as abas de ELÉTRICA e de HVAC da PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025, não identificamos serviços e fornecimentos relacionados à cabos elétricos para ligação dos sensores, dampers motorizados, válvulas e resistência elétrica do sistema de HVAC.

Entendemos que os respectivos serviços de fornecimento e instalação devem ser incluídos em itens com descritivos e quantitativos, e, conseqüentemente, a PLANILHA PROPOSTA OBRA PBI REVISADA 21_04_2025 deve ser revisada. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos a exclusão desses serviços do escopo da Contratada.

RESPOSTA: O entendimento não está correto. Todos os serviços e fornecimentos relacionados à infraestrutura dos componentes de HVAC consta na planilha de automação no item “2 - Material e mão de obra de infraestrutura”, quanto a alimentação das resistências, a mesma se encontra na planilha da disciplina no item “3 - Força” da planilha de ELÉTRICA.

PERGUNTA 05: Conforme resposta da pergunta 03 do documento 012_Solicitacao_de_Esclarecimento_R3, quando serão disponibilizadas as folhas de dados dos instrumentos de HVAC e a folha de dados do analisador de ponto de orvalho de ar comprimido via email?

RESPOSTA: Os documentos mencionados foram disponibilizados no link indicado no Edital Anexo I – MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS EXECUTIVOS nas pastas das disciplinas HVAC e UTILIDADES (analisador de pontos de orvalho).

PERGUNTA 06: No memorial DI-01027-PE-AR-MD-0001_06, a partir da página 7 de 135, é indicada uma lista de Documentos de Referência de Arquitetura, incluindo o documento DI-01027-PE-AR-LI-0001. No entanto, conforme ilustrado na figura abaixo, não localizamos esse documento.

 DI-01027-PE-AR-DE-6401_03.pdf 	 beatriz.leal	14 de mar. de 2025
 DI-01027-PE-AR-DE-6500_06.pdf 	 beatriz.leal	14 de mar. de 2025
 DI-01027-PE-AR-LI-0002_04.pdf 	 beatriz.leal	14 de mar. de 2025
 DI-01027-PE-AR-MD-0001_06.pdf 	 beatriz.leal	14 de mar. de 2025
 DI-01027-PE-AR-MD-0002_05.pdf 	 beatriz.leal	14 de mar. de 2025

RESPOSTA: Houve equívoco na digitação, trata-se na verdade do documento DI-01027-PE-AR-LM-0001_13

PERGUNTA 07: No questionamento anexo (publicado em 29/04), pergunta 02, não localizamos o documento DI-01027-PE-AR-LM-0001_12.

RESPOSTA: O arquivo foi substituído por nova versão conforme documento DI-01027-PE-AR-LM-0001_13 que pode ser encontrado no link https://drive.google.com/drive/folders/1UGdkexb1_-BAF6eqBOtVnNiDvtpBvetR

PERGUNTA 08: Entendemos que a Fundação Butantan será responsável pelo remanejamento de todas as interferências existentes e necessárias à execução dos reforços estruturais no prédio adjacente ao nº 1027, tais como dutos de exaustão, bombas, tubulações, estruturas metálicas de escadas, entre outros. Nosso entendimento está correto?

Caso negativo, solicitamos a inclusão desses fornecimentos e serviços na planilha de quantitativos e disponibilizar os projetos existentes, a fim de viabilizar a devida análise e consideração em nossa proposta.

Caso contrário, solicitamos:

- a) A inclusão desses serviços e fornecimentos necessários na planilha de quantitativos;
- b) E a disponibilização dos projetos existentes, de forma a viabilizar a adequada análise técnica e consideração dos impactos em nossa proposta.

RESPOSTA: A empresa deve atentar-se às perguntas similares, cujas respostas estão divulgadas no site da Fundação Butantan e no sistema SAP/Ariba.
[ESLARECIMENTO PBI 11042025 170355.](#)

São Paulo, 07 de maio de 2025



COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Resp_duvidas__PBI__25__FALTANTES_RACIONAL_E_ENGEFORM_MAIRESPOSTAS_VERIFICADAS_07_05_2025__PUBLICADA_EM_07_05_pdf


Beatriz Archiulli Martins Leal
419.111.068-30

Envelope ID:
177540c7bcb8db31697b601642eac8d4

Assinaturas



Beatriz Archiulli Martins Leal
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

07 May 2025, 17:45:13

Documento **criado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2025-05-07T17:45:13-03:00

07 May 2025, 17:45:13

Documento **assinado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal (Fundação Butantan) . Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br - IP: 23.41.246.229. DATE_ATOM: 2025-05-07T17:45:13-03:00

Hash do documento original

(md5) d2a51a4df7c7a8e1003dce1d0949cdab

(sha256) 9a32c32adc97ebe2b1f10a0bc7859daf1deeadacc0092235f02bf9a380e7d5d8

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>